

ANEXO E.4 – NTCB 01



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**



DECLARAÇÃO SPDA

Eu, Fábio Lopes de Araújo, CREA/CAU nº 1200573099, (Eng. eletricista), declaro que consultei a NBR 5419, elaborei o Gerenciamento de Risco da edificação que abriga a empresa Escola Municipal Maria Quitéria, inscrita no CNPJ sob o nº 03.239.043/0001-12, sendo atestado através da ART/RRT/TRT nº1220250265824, e constatei que:

() A edificação não necessita de um SPDA.

(x) A edificação necessita de um SPDA e já está elaborado conforme a NBR 5419, adotando-se o método Gaiola de Faraday.

(x) É necessária a instalação de medidas de proteção contra surtos (MPS) que deverão ser instalados na edificação.

Dessa maneira, assumo a responsabilidade civil e criminal, pelas informações prestadas neste documento.

Paranaíta, 12 de dezembro de 2025.

Assinatura do Responsável Técnico