

ANEXO G.4 – NTCB 01

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO DOS PREVENTIVOS

6.6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 16 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

ENQUADRAMENTO	
Tipo de sistema	Conjunto de Blocos Autônomos – Tipo LED
Autonomia do sistema	6 Horas
Altura de instalação	2,50m
Fluxo Luminoso	400 lúmens
Distância entre os pontos	10,00m

ENQUADRAMENTO	
Tipo de sistema	Conjunto de Blocos Autônomos – Tipo Farolete
Autonomia do sistema	6 Horas
Altura de instalação	2,50m
Fluxo Luminoso	1.200 lúmens
Distância entre os pontos	10,00m

GILBERTO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MT: 22467/D