

ANEXO G.4 – NTCB 01

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO DOS PREVENTIVOS

6.9 ALARME DE INCÊNDIO

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 17 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

ACIONADORES	
Altura de instalação	1,35m
Distância máxima a ser percorrida	30,00m
CENTRAL	
Tipo de central	Endereçável
Quantidade de endereços	08
INFRAESTRUTURA/CIRCUITOS	
Tipo de Eletroduto a ser utilizado	Rígido PVC Vermelho 25mm
Cabeamento a ser utilizada	Cabo Blindado 3 x 1.5mm C/ Jaqueta e dreno vermelho
Topologia do Sistema	(Classe B)

Nota: Cabo blindado 3x1.5mm com malha para alarme de incêndio.

***Primeira situação:** 1x(3x1.5) = O cabo blindado passa uma única vez na tubulação.

***Segunda situação:** 2x(3x1.5) = O cabo blindado passa duas vezes na tubulação.

Deve-se seguir tal orientação pelo motivo que o cabo referido não pode ter emenda

GILBERTO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MT: 22467/D